



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2004

เลขรับ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เวลา 15.23 น.

ส่วนราชการ งานวิชาการและวิจัย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๐
โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑

ที่..... วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส (พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘ (พลัส) ระดับมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘ (พลัส) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งดำเนินการสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดรวมถึงกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงขอแจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส (พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส (พลัส) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ក្រសួង

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพิชญาณ์ บุญเกื้อ)
ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส (พลัส)

เรียน คุณบด

เพื่อโปรดทราบ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอแจ้งผลการตรวจ

ติดตามกิจกรรม ๕ส (พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เห็นควรมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

Handwritten signature: *Handwritten signature*

นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธานี

୧୯୫୩ ଗ.ମ. ୧୫୫୫

ကုမ္ပဏီ

Spitz
zu Hause

សម្រាប់ - ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
បង្កើន ឬ កាត់បន្ថយ

78 7.7. 67



ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และเมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่ใดๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบให้ทำการบอกระดับการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเต็มและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันเชิงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ :	18	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2567
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :		2.2.2											

ตารางที่ 1 : ตารางสรุปร้อยละมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ที่แยกตามประเภททั้งหมด						
ลำดับ	ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด		จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจติดตาม		คิดเป็นร้อยละ
1	สำนักงาน	3.00		3.00		100.00
2	ห้องพักอาจารย์	4.00		4.00		100.00
3	ห้องเรียน	4.00		4.00		100.00
4	ห้องปฏิบัติการ	24.00		24.00		100.00
5	อาคารและโรงฝึกงาน					
6	งานฟาร์มพืช สัตว์ ประมง					
7	ห้องสมุด					
8	สภาพแวดล้อม	2.00		2.00		100.00
9	โรงพยาบาลสัตว์					
รวม		37.00		37.00		100.00
						ได้มาตรฐานพื้นที่

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประเภท 5ส พื้นฐาน																			
ลำดับ	ประเภทพื้นที่ / 5ส พื้นฐาน	เสาสูง			เสาดวก			เสาดาด			สุขลักษณะ			สร้างนิสัย			รวม		
		เต็ม	/	ได้	เต็ม	/	ได้	เต็ม	/	ได้	เต็ม	/	ได้	เต็ม	/	ได้	เต็ม	/	ได้
1) สำนักงาน		51.00	/	50.00	57.00	/	53.00	39.00	/	39.00	36.00	/	36.00	39.00	/	37.00	222.00	/	215.00
		ร้อยละ		98.04	ร้อยละ		92.98	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.87	ร้อยละ		96.85
1	วศ.102 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารฯ	17.00	/	17.00	19.00	/	18.00	13.00	/	13.00	12.00	/	12.00	13.00	/	12.00	74.00	/	72.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		97.30
2	วศ.103 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการฯ	17.00	/	16.00	19.00	/	17.00	13.00	/	13.00	12.00	/	12.00	13.00	/	13.00	74.00	/	71.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		89.47	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.95
3	วศ.105 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ	17.00	/	17.00	19.00	/	18.00	13.00	/	13.00	12.00	/	12.00	13.00	/	12.00	74.00	/	72.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		97.30
2) ห้องพักอาจารย์		51.00	/	61.00	57.00	/	67.00	39.00	/	48.00	29.00	/	36.00	37.00	/	42.00	213.00	/	254.00
		ร้อยละ		119.61	ร้อยละ		117.54	ร้อยละ		123.08	ร้อยละ		124.14	ร้อยละ		113.51	ร้อยละ		119.25
1	วศ.310 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์	17.00	/	15.00	19.00	/	18.00	13.00	/	12.00	11.00	/	10.00	12.00	/	11.00	72.00	/	66.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		88.24	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		91.67
2	วศ.311 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม	17.00	/	16.00	19.00	/	17.00	13.00	/	13.00	11.00	/	10.00	12.00	/	9.00	72.00	/	65.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		89.47	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		90.28
3	วศ.312 ห้องพักอาจารย์	17.00	/	16.00	19.00	/	16.00	13.00	/	12.00	7.00	/	7.00	13.00	/	12.00	69.00	/	63.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		84.21	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.30
4	วศ.1202 ห้องพักอาจารย์	16.00	/	14.00	17.00	/	16.00	12.00	/	11.00	10.00	/	9.00	11.00	/	10.00	66.00	/	60.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		90.91
3) ห้องเรียน		76.00	/	74.00	74.00	/	65.00	65.00	/	52.00	52.00	/	47.00	58.00	/	51.00	325.00	/	289.00
		ร้อยละ		97.37	ร้อยละ		87.84	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		90.38	ร้อยละ		87.93	ร้อยละ		88.92
1	วศ.303 ห้องบรรยาย	10.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	6.00	7.00	/	6.00	8.00	/	8.00	44.00	/	39.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.64



ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และเมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดคะแนนตามแบบฟอร์ม หากข้อใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้องกันการคำนวณคะแนนไว้เป็นต้นแบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเต็มและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันเชิงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะติดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :		2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ		วันที่ :	18	เดือน :	มิถุนายน		พ.ศ. :	2567		
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :		2.2.2																	
2	วศ.305 ห้องบรรยาย 5	10.00	/	9.00	10.00	/	9.00	9.00	/	7.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	44.00	/	40.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	77.78		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	90.91	
3	วศ.307 ห้องบรรยาย 1	10.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	5.00	7.00	/	6.00	8.00	/	6.00	44.00	/	36.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	55.56		ร้อยละ	85.71		ร้อยละ	75.00		ร้อยละ	81.82	
4	วศ.308 ห้องบรรยาย 2	10.00	/	10.00	10.00	/	10.00	9.00	/	8.00	7.00	/	6.00	8.00	/	6.00	44.00	/	40.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	85.71		ร้อยละ	75.00		ร้อยละ	90.91	
5	วศ.2201 ห้องบรรยาย	10.00	/	10.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	8.00	/	7.00	44.00	/	43.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	87.50		ร้อยละ	97.73	
6	วศ.2202 ห้องบรรยาย	10.00	/	9.00	10.00	/	8.00	9.00	/	8.00	7.00	/	6.00	8.00	/	8.00	44.00	/	39.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	80.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	85.71		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	88.64	
7	วศ.2203 ห้องบรรยาย	16.00	/	16.00	14.00	/	10.00	11.00	/	9.00	10.00	/	9.00	10.00	/	8.00	61.00	/	52.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	71.43		ร้อยละ	81.82		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	80.00		ร้อยละ	85.25	
8	วศ. 1304 ห้องบรรยาย	10.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	9.00	/	7.00	8.00	/	8.00	46.00	/	42.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	77.78		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	91.30	
4) ห้องปฏิบัติการ		340.00	/	309.00	306.00	/	267.00	245.00	/	205.00	214.00	/	181.00	218.00	/	196.00	1,322.00	/	1,158.00
		ร้อยละ	90.88		ร้อยละ	87.25		ร้อยละ	83.67		ร้อยละ	84.58		ร้อยละ	89.91		ร้อยละ	87.59	
1	วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	17.00	/	15.00	17.00	/	16.00	13.00	/	10.00	10.00	/	10.00	11.00	/	9.00	68.00	/	60.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	88.24		ร้อยละ	94.12		ร้อยละ	76.92		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	81.82		ร้อยละ	88.24	
2	วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร	16.00	/	12.00	17.00	/	15.00	13.00	/	11.00	10.00	/	8.00	11.00	/	10.00	67.00	/	56.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	75.00		ร้อยละ	88.24		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	80.00		ร้อยละ	90.91		ร้อยละ	83.58	
3	วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	16.00	/	13.00	14.00	/	12.00	11.00	/	10.00	10.00	/	9.00	10.00	/	9.00	61.00	/	53.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	81.25		ร้อยละ	85.71		ร้อยละ	90.91		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	86.89	
4	วศ.204 ห้องปฏิบัติการดิจิทัล	15.00	/	14.00	13.00	/	12.00	10.00	/	8.00	9.00	/	8.00	9.00	/	8.00	56.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.33		ร้อยละ	92.31		ร้อยละ	80.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	89.29	
5	วศ.205 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลิตในงานอุตสาหกรรม	15.00	/	14.00	13.00	/	12.00	10.00	/	9.00	9.00	/	9.00	9.00	/	8.00	56.00	/	52.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.33		ร้อยละ	92.31		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	92.86	
6	วศ.207 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม	15.00	/	14.00	13.00	/	11.00	10.00	/	7.00	9.00	/	8.00	9.00	/	9.00	56.00	/	49.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.33		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	70.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	87.50	
7	วศ.210 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง	15.00	/	14.00	13.00	/	11.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	9.00	/	8.00	56.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.33		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	89.29	
8	วศ.211 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	15.00	/	14.00	13.00	/	11.00	10.00	/	8.00	9.00	/	9.00	9.00	/	8.00	56.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.33		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	80.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	89.29	
9	วศ.212 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	15.00	/	13.00	13.00	/	11.00	10.00	/	5.00	9.00	/	7.00	9.00	/	8.00	56.00	/	44.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	86.67		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	50.00		ร้อยละ	77.78		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	78.57	
10	วศ.213 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	15.00	/	13.00	13.00	/	11.00	10.00	/	9.00	9.00	/	9.00	9.00	/	8.00	56.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	86.67		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	88.89		ร้อยละ	89.29	
11	วศ.214 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม	15.00	/	13.00	13.00	/	11.00	10.00	/	9.00	9.00	/	9.00	9.00	/	9.00	56.00	/	51.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	86.67		ร้อยละ	84.62		ร้อยละ	90.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	100.00		ร้อยละ	91.07	
12	วศ.304 ห้องปฏิบัติการสถิติคุณภาพ	9.00	/	9.00	9.00	/	9.00	8.00	/	7.00	7.00	/	5.00	6.00	/	5.00	39.00	/	35.00



ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย
- กรณำให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ
เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรณำให้ข้อมูลและรายละเอียดคะแนนตามแบบฟอร์ม หากข้อใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่ใดๆ กรุณาระบุว่า
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาเฉพาะจำนวนคะแนนเต็มและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่องว่างเพื่อความสอดคล้องของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในแต่ละส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับกรำให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะติดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP
Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ :	วันที่ :	18	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2567
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :			2.2.2											

ชื่อห้อง	วศ.304 ห้องปฏิบัติการสวดเลาภาพนิ่ง	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	89.74						
13	วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม(คอมพิวเตอร์)	11.00	/	11.00	10.00	/	10.00	9.00	/	7.00	7.00	/	6.00	8.00	/	8.00	45.00	/	42.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.33						
14	วศ.401 ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ	11.00	/	11.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	8.00	/	7.00	8.00	/	7.00	46.00	/	42.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	91.30						
15	วศ.403 ห้องปฏิบัติการการออกแบบกราฟิก	11.00	/	11.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	7.00	/	7.00	7.00	/	8.00	44.00	/	43.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	114.29	ร้อยละ	97.73						
16	วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม	16.00	/	15.00	14.00	/	9.00	11.00	/	10.00	10.00	/	5.00	10.00	/	9.00	61.00	/	48.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	64.29	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	78.69						
17	วศ.405 ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม	15.00	/	12.00	13.00	/	10.00	10.00	/	5.00	9.00	/	7.00	9.00	/	8.00	56.00	/	42.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	75.00						
18	วศ.1101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ	15.00	/	14.00	12.00	/	12.00	10.00	/	9.00	8.00	/	2.00	8.00	/	6.00	53.00	/	43.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	25.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	81.13						
19	วศ.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล	11.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	7.00	/	6.00	10.00	/	8.00	47.00	/	41.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	87.23						
20	วศ.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	14.00	/	14.00	14.00	/	12.00	11.00	/	10.00	10.00	/	8.00	10.00	/	8.00	58.00	/	52.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	89.66						
21	วศ.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย	16.00	/	14.00	14.00	/	11.00	11.00	/	10.00	10.00	/	9.00	10.00	/	9.00	61.00	/	53.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	78.57	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	86.89						
22	วศ.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	16.00	/	13.00	14.00	/	12.00	11.00	/	10.00	10.00	/	8.00	10.00	/	9.00	61.00	/	52.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	81.25	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	85.25						
23	วศ.1304 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	10.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	9.00	/	7.00	8.00	/	8.00	46.00	/	42.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.30						
24	วศ.2203 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม	16.00	/	16.00	14.00	/	13.00	11.00	/	10.00	10.00	/	10.00	10.00	/	9.00	61.00	/	58.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	95.08						
8) สภาพแวดล้อม (ผลรวมภายในอาคารและภายนอกอาคาร)		13.00	/	10.00	16.00	/	14.00	16.00	/	14.00	13.00	/	13.00	11.00	/	11.00	69.00	/	62.00
		ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.86						
8.1) ภายในอาคาร		9.00	/	8.00	12.00	/	10.00	14.00	/	12.00	11.00	/	11.00	9.00	/	9.00	55.00	/	50.00
		ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91						
1	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5.00	/	4.00	7.00	/	6.00	8.00	/	7.00	6.00	/	6.00	5.00	/	5.00	31.00	/	28.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.32						
2	อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม	4.00	/	4.00	5.00	/	5.00	6.00	/	5.00	5.00	/	5.00	4.00	/	4.00	24.00	/	23.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.83						
8.2) ภายนอกอาคาร		4.00	/	2.00	4.00	/	4.00	2.00	/	2.00	2.00	/	2.00	2.00	/	2.00	14.00	/	12.00
		ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71						
1	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2.00	/	1.00	2.00	/	2.00	1.00	/	1.00	1.00	/	1.00	1.00	/	1.00	7.00	/	6.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71						
2	อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม	2.00	/	1.00	2.00	/	2.00	1.00	/	1.00	1.00	/	1.00	1.00	/	1.00	7.00	/	6.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71						

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย																			
		คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย - กรณำให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ทำการำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และเมื่อท่านทำการำให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ - กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง - ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเต็มและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน - ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการำให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการำให้ข้อมูล - งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352																	
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :		2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :		18	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :		2567			
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :		2.2.2																	
รวมคะแนน / ร้อยละ		531.00	/	504.00	510.00	/	466.00	404.00	/	358.00	344.00	/	313.00	363.00	/	337.00	2,152.00	/	1,978.00
		ร้อยละ	94.92		ร้อยละ	91.37		ร้อยละ	88.61		ร้อยละ	90.99		ร้อยละ	92.84		ร้อยละ	91.91	
รวมคะแนนเต็ม		2,152.00																	
คะแนนที่ได้		1,978.00																	
คิดเป็นร้อยละ		91.91																	
ตารางที่ 3 : ตารางสรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประเภท ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม และ ส7 สิ่งแวดล้อม / สบายงาม																			
ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม " การสร้างสรรค์ / นวัตกรรม / ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม /ลดต้นทุน / มีแนวปฏิบัติที่ดี " มีผลงานสร้างสรรค์ / นวัตกรรม ดังนี้																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
ส7 : สิ่งแวดล้อม / สบายงาม " มีความลงตัว ยึดหลัก 1A3R " มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
ตารางที่ 4 : ตารางสรุปผลข้อดีที่ค้นพบและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา																			
ลำดับ	ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ							ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง										
1	สำนักงาน	ชื่อห้อง : สำนักงานฝ่ายบริหาร/สำนักงานฝ่ายวิชาการ/สำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา							ชื่อห้อง : สำนักงานฝ่ายบริหาร										
		ข้อดีที่ค้นพบ : สภาพห้องมีความสะอาดเรียบร้อย							ข้อเสนอแนะ : 1.บอร์ดกิจกรรม 5ส ยังมีฝุ่นและหยากไย่อยู่บ้าง และควรจัดทำบอร์ดให้เป็นปัจจุบัน										
		ชื่อห้อง : ข้อดีที่ค้นพบ :							ชื่อห้อง : ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ ข้อเสนอแนะ : 1.ยังขาดข้อปฏิบัติในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน										
		ชื่อห้อง : ข้อดีที่ค้นพบ :							ชื่อห้อง : สำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ข้อเสนอแนะ :-										
2	ห้องพักอาจารย์	ชื่อห้อง : ข้อดีที่ค้นพบ :							ชื่อห้อง :วศ.310 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม										
									ข้อเสนอแนะ : 1. สภาพห้องโดยรวมยังมีครายฝุ่นและหยากไย่บางส่วน 2.ระบบไฟฟ้าหรือบนแผงควบคุมไฟฟ้ายังมีครายฝุ่น 3. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นปัจจุบัน										
		ชื่อห้อง : ข้อดีที่ค้นพบ :							ชื่อห้อง :วศ.311 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม										

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย													
		คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย - กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และเมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ - กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง - ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน - ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนของข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับกรกรให้ข้อมูล - งานกิจกรรม 5ส พลัส จะติดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352											
หน่วยงาน :		คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ :	18 เดือน :	มิถุนายน พ.ศ. :	2567
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :		2.2.2											
3	ห้องเรียน	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :										
		ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.312 ห้องพักอาจารย์										
		ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :										
		ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.1202 ห้องพักอาจารย์										
		ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :										
		ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.303 ห้องบรรยาย										
		ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :										
		ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.305 ห้องบรรยาย 4										
		ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :										
		ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.307 ห้องบรรยาย 1										
ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :												
ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.308 ห้องบรรยาย 1												
ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :												
ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.2201 ห้องบรรยาย												
ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :												
ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.2202 ห้องบรรยาย												
ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :												
ข้อข้อ :	ข้อข้อ : วศ.204 ห้องปฏิบัติการดิจิทัล												
ข้อข้อที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :												



ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ

เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ

- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากข้อใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเต็มและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนของความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะติดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP

Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ :	วันที่ : 18	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2567
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :	2.2.2												

ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.205 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลิตในงานอุตสาหกรรม
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.207 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.210 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.211 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.212 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.213 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.214 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.401 ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนาสัญญาณต่างๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.403 ห้องปฏิบัติการการออกแบบกราฟิก
ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นปัจจุบัน
ข้อห้อย :	ข้อห้อย :วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้ใช้แบบฟอร์มรายงานและชี้แจงแนบมาในการตรวจติดตามงานโครงการ 5ส พลัง ทหารก่อโจรและแผนโดยคณะกรรมการการตรวจติดตามงานโครงการ 5ส พลัง ทหาร ศรีวิชัย

- กรณำให้ข้อมูลและขอความเห็นจากที่ทำการตรวจติดตาม ณ ขณะนั้นทำการทำการให้ข้อมูลและแนบมาบันทึกต้นฉบับติดที่กรณำซึ่งมีการทำงานโดยที่ทำงานไม่ต้องทำการคัดฉบับเก็บ และ
- เมื่อทำการทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ สามารถออกการรับไปโดยที่ทราบและทำการบันทึกข้อมูลของการทำงานโดยต้นฉบับได้
- กรณำให้ข้อมูลและแนบมาและแนบแบบตามแบบฟอร์ม มาหาข้อใดที่ไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่ใด ๆ กรุณาเว้นว่าง
- แบบให้ทำการป้อนข้อมูลการดำเนินงานและแนบมาไว้บันทึกที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุผลการดำเนินงานแบบเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของทาง
- แบบนำได้ทำการป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพื่อความสอดคล้องของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลลงในเฉพาะส่วนที่จะระบุเปิดไว้สำหรับกรณำให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัง ๕ ปีติดตามข้อมูลที่ย่างงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอัยการพิเศษ โท : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP

	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1.สภาพห้องยังมีคราบ ผุ่นและหยากไย่ ภายในห้อง 2. ควรมีการจัดเก็บสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และอุปกรณ์สายต่อพ่วงควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 3. ควรมีการจัดทำดัชนี ตู้เก็บเอกสารและให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.405 ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีมาตรการในการบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 2. ควรมีการจัดบันทึกการยืม และคืนอุปกรณ์และเครื่องมือ			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.1101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ประตุนหน้าต่างและกระจกยังขาดป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและปิด เช่น ผลัก ดึง/เลื่อน ที่ประตู 2.ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำไปใช้งานต้องนำกลับมาจัดเก็บที่เดิมทุกครั้ง 3. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือควรมีการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรการเดียวกัน 4. <u>ถังขยะควรติดป้ายและสัญลักษณ์บนถังวางถังขยะที่ชัดเจน</u>			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นปัจจุบัน 2. อุปกรณ์สายต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีฝุ่น หยากไย่			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและการปิด เช่น ผลัก / ดึง / เลื่อน ที่ประตู 2.ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นปัจจุบัน			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.1304 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพชำรุด ควรมีป้ายบอกไว้ให้ชัดเจน			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.2203 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1.การจัดเก็บสายไฟฟ้าให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน 2. วัสดุและอุปกรณ์และเครื่องมือ ยังมีหยากไย่และคราบฝุ่นและคราบสกปรกบางส่วน			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม(คอมพิวเตอร์)			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. สภาพห้องปฏิบัติการยังมีคราบฝุ่น และร่องรอยการขีดเขียนและคราบสกปรกบนขาวผนัง			
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :วศ.304 ห้องปฏิบัติการสตูดิโอภาพนิ่ง			
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1.สภาพห้องปฏิบัติการภายในห้องยังมีคราบฝุ่นและคราบสกปรก มีหยากไย่ 2. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ ควรมีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบัน และมีการบันทึกการยืมคืนอุปกรณ์และเครื่องมือให้ชัดเจน			

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย															
		คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย - กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และเมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ - กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากข้อใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่ใดๆ กรุณาเว้นว่าง - ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเต็มและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน - ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล - งานกิจกรรม 5ส พลัส จะติดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352													
หน่วยงาน :		คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		ครั้งที่ :	1	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2566	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	18	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2567
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2565 ชุดที่ :				2.2.2											
		ชื่อห้อง :		ชื่อห้อง :วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง											
		ข้อดีที่ค้นพบ :		ข้อเสนอแนะ : 1.ควรมีการแยกประเภทการจัดวางของในพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ 2. ประตูหน้าต่างและกระจกยังมีคราบฝุ่นและหยากไย่คราบสกปรกอยู่บ้าง 3.คอมพิวเตอร์ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์											
		ชื่อห้อง :		ชื่อห้อง :วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร											
		ข้อดีที่ค้นพบ :		ข้อเสนอแนะ :. 1.ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นปัจจุบัน 2.ควรมีมาตรการในการบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 3. ควรมีการแยกอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือมีป้ายบอกสถานะ 4. ควรมีการจัดเก็บกล่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบ											
5	สภาพแวดล้อม	ชื่อห้อง :		ชื่อห้อง :วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์											
		ข้อดีที่ค้นพบ :		ข้อเสนอแนะ : 1. ตู้เก็บเอกสารยังมีของปะปนอยู่ภายในตู้											
		ชื่อห้อง :		ชื่อห้อง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ											
		ข้อดีที่ค้นพบ :		ข้อเสนอแนะ : 1. ควรติดป้ายบริเวณตึกสำนักงานให้มีความเรียบร้อยและไม่มียาสูง 2. ทางเดินสภาพไม่พร้อมใช้งาน พื้นที่กำลังปรับปรุง											
		ชื่อห้อง :		ชื่อห้อง : อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม											
		ข้อดีที่ค้นพบ :		ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีการติดป้ายบริเวณตึกสำนักงานให้มีความเรียบร้อย											

ลงชื่อ อภิสิทธิ์ ประธานกรรมการ
(..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพิชญ์ บุญเกื้อ..)

ลงชื่อ อภิสิทธิ์ กรรมการ
(..ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง...)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(.....นางสาวชนนรรจ์ ขาวปลอด.....)

ลงชื่อ กรรมการ
(.....นางสาวปิยะนารถ อรรถไกรสิทธิ์.....)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(.....นางสาวจันทิวรรณ สมานธิ.....)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(.....นางสาวสุญาพร สัตตะกุล.....)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(...ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข...)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(.....นางสาวนุชนาถ ทับครุฑ.....)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(.....นางสาวสิริปณยากร เจริญวิริยภาพ.....)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ
(.....นางสาวฉมพร มีชนะ.....)

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการและเลขานุการ
(.....นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง.....)